

**Wykaz systemów klimatyzacyjno – wentylacyjnych zainstalowanych
w COM Jarosławiu ul. 3 Maja 70**

L.p.	Miejsce zainstalowania	Typ instalacji/Nazwa filtra	Ilość	Cena jednostkowe netto
1	Łącznik	System wentylacyjno – klimatyzacyjny Producent: Remark-Kayser	1	
		Kieszeniowy 428x287x300	4	
2	O. Wewnętrzny	System wentylacyjno – klimatyzacyjny	1	
		Absolutny 610x610x150	4	
3	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	System wentylacyjno – klimatyzacyjny	1	
		Absolutny NVF-4	7	
		Absolutny NVF-1	1	
		Wymiana materiału filtracyjnego na kratkach wyciągowych	7+1=8	
4	Rezonans Magnetyczny	System wentylacyjno – klimatyzacyjny typ G-GOLEM-H-L—01-SE z roku 2015	1	
		Nawiewny/Wywiewny G4 592x450x150	2	
		Kieszeniowy F7 592x450x590 ramka 22mm	1	
5	Rezonans Magnetyczny	System wentylacyjno – klimatyzacyjny typ HIGIENOS-1-L z roku 2007	0	
		Nawiewny/Wywiewny 4 592x592x330 ramka 30mm	0	
6	Pracownia RTG	System wentylacyjny–OR WAT	1	
		G4 592x287x195/6k /25mm ramka/	1	
		Centrala wentylacyjna Klimor MCKH 06 6500m3/h / 5600m3/h	1	

7	SOR	Centrala wentylacyjna Klimor MCKH 03 2290m3/h / 2190 m3/h	1	
		Filtry wg Wykazu poniżej w tabeli		
8	Pracownia Tomografii Komputerowej	System wentylacyjny CV-P1-L/HE	1	
		FK-4/200/6K 592x287x200	1	
	RAZEM wartość szacunkowa			

Wykonawca zobowiązany jest dokonać sprawdzenia wymiarów filtrów w poszczególnych systemach wentylacyjno-klimatyzacyjnych przed ich zamówieniem i montażem.

Wykaz filtrów zamontowanych w instalacji wentylacji mechanicznej

Centrala MCKH 03 2290/2190m ³ /h			
Układ N10			
Rozmiar	Klasa	Ilość	Uwagi
Sekcja centrali			
592 x 592 x 300/6k	G4	1 szt	kieszeniowy
592 x 287 x 300/6k	G4	1 szt	kieszeniowy
592 x 592 x 500/8k	F7	1 szt	kieszeniowy
592 x 287 x 500/8k	F7	1 szt	kieszeniowy
Układ W10			
Sekcja centrali			
592 x 592 x 300/6k	G4	1 szt	kieszeniowy
592 x 287 x 300/6k	G4	1 szt	kieszeniowy

Centrala MCKH 06 6500/5600m ³ /h			
Układ N11			
Rozmiar	Klasa	Ilość	Uwagi
Sekcja centrali			
592 x 592 x 300/6k	G4	2 szt	kieszeniowy
592 x 287 x 300/6k	G4	3 szt	kieszeniowy
287 x 287 x 300/3k	G4	1 szt	kieszeniowy
592 x 592 x 500/8k	F7	2 szt	kieszeniowy
592 x 287 x 500/8k	F7	3 szt	kieszeniowy
287 x 287 x 500/4k	F7	1 szt	kieszeniowy
Nawiewniki – sala resuscytacji			
915 x 610 x 78	H11	2 szt	HEPA
Układ W11			
Sekcja centrali			
592 x 592 x 300/6k	G4	2 szt	kieszeniowy
592 x 287 x 300/6k	G4	3 szt	kieszeniowy
287 x 287 x 300/3k	G4	1 szt	kieszeniowy

Razem netto za przegląd wg Zał. Nr 1A z wymiana filtrów i czyszczeniem kanałów..... podatek

.....Razem brutto wg Zał. Nr 1A

.....

.....
pieczęć i podpis(y) osoby(osób) uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy